

Mänttä-Vilppula kaupunki  
Infrapalvelut  
Pekka Koskinen  
Seppälän puistotie 15  
35801 MÄNTTÄ



Tilausno 447150 (3MÄNTTÄ/Uimavesi), saapunut 7.6.2021, näytteet otettu 7.6.2021 (7-9)  
Näytteenottaja: Vesa Katajamäki

## NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
50465	Uimaranta, Rusinniemi, Tarttasentie 8, Mänttä t=20°C

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	50465	Uimarsis
*E.coli	MPN/100 ml	<1	<1000
*Suolistop. enterokokit	pmy/100 ml	1	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Uimarsis = STM:n asetus 354/2008; uimarannan uimavesi, sisämaa

\*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

## LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).



Heli Orakangas  
Ymp.asiantuntija(FM)

## TIEDOKSI

Katajamäki Vesa/vesa.katajamaki@taidekaupunki.fi  
Koskinen Pekka/pekka.koskinen@taidekaupunki.fi  
Lukkarla Jenni/jenni.lukkarla@keuruu.fi  
Ostman Senni/senni.ostman@taidekaupunki.fi

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.  
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek/enn.pid.rek
Patamäenkatu 24	PL 265	(03) 2461 265		2823750-1
33900 TAMPERE	33101 TAMPERE	*(03) 2461 111	heli.orakangas@kvyy.fi	

---

### MENETELMÄTIEDOT

---

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL25)
*Suolistop. enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL25)

---

### TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

---

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL25	KVVY/Tampere (FINAS T064)

---

### MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

---

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E.coli	2021/50465	Määrittämissrajaa alitus	7.6.2021
*Suolistop. enterokokit	2021/50465		7.6.2021

---